



**ZERTIFIKAT - CERTIFICATE - CERTIFICAT - CERTIFICAAT**

Produktions-Nr./ Production No./ N° de production/  
Productienr.

von/from/du/van:  
bis/to/au/tot:

Nr.04/16-000304  
Nr.04/16-000503

Sicherheitsventil:  
Safety valve:  
Soupape de sécurité:  
Veiligheidsklep:

**2108**

**Id.Nr. : 1816.03.0**

Medium:  
Medium:  
Produit:  
Medium:

Druckluft  
compressed air  
Air comprimé  
Perslucht

Nenn Durchmesser/ Nominal diameter  
Diamètre nominal/ Nominale diameter – DN: **8**

Einstelldruck/ Set pressure/  
Pression de réglage/ insteldruk – bar: **3,0**

Federbereich/ Spring range/  
Plage de ressort/ Veerbereik – bar: **3,0**

Ausflussziffer/ Coefficient of discharge/  
Indice d'écoulement/  
Uitstroomcoëfficiënt – aw: **0,73**

Im Betriebszustand mit eingebauter Feder ermittelt./ Determined during  
operation, with built in spring./ Déterminé en état de service avec ressort  
intégré./ In bedrijfstoestand, met ingebouwde veer vastgesteld.  
Durchflussleistung/ Flow rate/  
Débit/ Doorvoercapaciteit – (m<sup>3</sup>/h bei 20°C): **112**

Hydrostatische Prüfung ist durchgeführt./ The hydrostatic test has been carried out./ Le contrôle hydrostatique a été effectué./ Hydrostatische test is uitgevoerd.



**KONFORMITÄTSERKLÄRUNG - DECLARATION OF CONFORMITY -  
DÉCLARATION DE CONFORMITÉ - CONFORMITEITSVERKLARING**

EG-Konformitätserklärung/ E.C.-Declaration of Conformity/  
Déclaration de conformité CE/ EG-CONFORMITEITSVERKLARING

Gemäß Druckgeräterichtlinie 97/23/EG, gültig für Ventile > 0,5 bar/ According to the Pressure  
Equipment Directive 97/23/EC, valid for valves > 0.5 bar/ selon la directive « Équipements sous  
pression » 97/23/CE applicable aux soupapes > 0,5 bar/ conform richtlijn drukapparatuur 97/23/  
EG, geldig voor kleppen > 0,5 bar

Hersteller/ Manufacturer/ Fabricant/ Fabrikant

LORCH Sicherheitsventile GMBH & Co. KG, Echterdinger Str. 57, 70794 Filderstadt-Bernhausen

Beschreibung des Druckgerätes/ Description of the pressure  
device/ Description de l'équipement sous pression/ Beschrijving  
van het drukapparaat

Federbelastetes Normal- Sicherheitsventil/	<b>DN 8</b>	<b>2108</b>	Spring-loaded normal safety valve/ Soupape de sécurité ordinaire chargée par ressort/ Veerbelaste standaard veiligheidsklep
--	-------------	-------------	---

Konformitätsbewertungsverfahren/ Conformity Assessment  
Procedure/ Procédure d'évaluation de conformité/  
Conformiteitsbeoordelingsprocedure

Modul B und Modul D/ EG-Baumusterprüfung + Qualitätssicherung Produktion  
Module B and Module D/ EC Certificate of Conformity + Quality Assurance  
Production Module B et Module D/ Contrôle CE par échantillonnage + Assurance qualité dans la  
production/ Module B en module D/ EG-typekeuring + kwaliteitsborging productie

Zertifizierungsgesellschaft/ Certifying Institute/  
Société de certification/ Certificeringsinstantie

DEKRA Automobil GmbH, Stuttgart, Kenn-Nr. 2266, Reg. Nr.: 9150/10 als Rechtsnachfolger der  
DEKRA Industrial GmbH, Stuttgart, Kenn-Nr. 0685

Angewandte harmonisierte Normen/ Applied Harmonized Norms/  
Normes harmonisées appliquées/ Toegepaste geharmoniseerde  
normen

EN – ISO 4126 – 1

Merkblätter und Gesetzesvorschriften/Memoranda and statutory  
regulations /Fiches techniques et prescriptions légales/Blad met  
toelichtingen en verklaringen en wettelijke voorschriften

AD 2000 – Merkblatt A2, VdTÜV SV 100, Druckgeräterichtlinie 97/23/CE  
AD 2000 – Merkblatt (Memorandum) A2, VdTÜV SV 100, Pressure Equipment Directive 97/23/EEC  
AD 2000 – Merkblatt A2, VdTÜV SV 100, VdTÜV Merkblatt 100/4, Directive Équipements sous pression  
97/23/CE, AD 2000 – blad met toelichtingen en verklaringen A2, VdTÜV SV 100, Richtlijn  
drukapparatuur 97/23/EG

Bevollmächtigter des Herstellers/ Authorized Agent of the  
Manufacturer/ Mandataire du fabricant/ Gevolmachtigde  
van de fabrikant

Dokumentenverantwortliche/Persons responsible for documents/Responsables de la documentation/  
Verantwoordelijke voor de documenten: Eisenbraun  
Leitung QS/ Leader of Quality Assurance/ Responsable AQ/ Hoofd kwaliteitsborging: Eisenbraun  
Geschäftsleitung/ Executive Manager/ Direction/ Directie : Schöllkopf

05.04.2016

Datum/ Date/ Date/ Datum

*ppa. Stefan Gil*

**Stefan Gil**  
Standortleiter/Prokurist / Plant Manager/Authorized Signatory  
(elektronisch erstellte rechtsgültige Unterschrift/ electronic, legally valid signature/ Signatures électroniques avec validité juridique/  
elektronisch vervaardigde rechtsgeldige handtekening)

*Brigitte Eisenbraun*

**Brigitte Eisenbraun**

## Bedienungsanleitung

Sicherheitsventile Typen 2024 / 2032 / 2048 / 2108 / 2110 / 2115 / 2120 / 2125 / 2132

### ANWENDUNGSBEREICH SICHERHEITSVENTIL (SV)

Ausschließlich zum Absichern von Überdrücken in Behältern und Rohrleitungen. Unzulässig: Einsatz als Überströmeinrichtung, Regelventil oder Ablassventil im Dauerbetrieb. Permanentes Abblasen beschädigt das SV. **Zulässige Medien** - Druckluft bzw. ungiftige, neutrale und nicht brennbare Dämpfe und Gase, die frei austreten dürfen. **Zulässiger Temperaturbereich** - 20° C bis +200° C (Viton) / -50° C bis +150° C (EPDM). Bei der Verwendung von ungeeigneten Medien (brennbar, giftig usw.) bestehen Gefahren für Anwender und Umwelt. Das SV kann zerstört werden. **Lagerung** - SV nur in sauberer und trockener Umgebung lagern! Schmutz, aggressive- und feuchtigkeitbelastete Lagerorte können das SV beschädigen. Einbaulage des Ventiles muss so erfolgen, dass das Umfeld die Funktion des Ventiles nicht beeinträchtigen darf, z. B. Schutz gegen mögliches Eindringen von Wasser, Schmutz, Schnee, Feuchtigkeit.

### MONTAGE/EINBAU

**Personal:** Einbau nur von qualifiziertem Fachpersonal! **Einbau** - Geeignetes Gegengewinde und nutzbare Gewindelangen vorbereiten. **Dichtmaterial** - Entsprechend der erwarteten Temperaturen/Belastungen auswählen. **Einbaulage:** SV senkrecht nach oben einbauen. Fremdkörper können dadurch nach unten in den Behälter oder in die Hauptrohrleitung zurückfallen. **Montage** - Festziehen der Gewinde nur mit passendem Gabel- oder Verstell-schlüssel mit glatten Backen. Werkzeug nur am 6-Kant des Ventilverteils ansetzen. Ungeeignetes Werkzeug kann das Ventilverteil deformieren und zur Funktionsunfähigkeit führen. Notwendige Anzugsmomente eigenverantwortlich festlegen. **Sauberkeit** - Es dürfen keine Reste von Dichtmitteln am und im Ventil sein. **Zuleitung und Einbau sonst. Armaturen** - Der Einbau eines Schmutzfängers/einer Absperrarmatur in die Zuleitung ist nach den Regeln unzulässig. Auf ausreichenden Leitungsquerschnitt achten! **Witterungsschutz** - Geeignete Maßnahmen zum Schutz gegen Schnee, Eis, und Feststoffpartikel sind zu treffen. Geeignet sind Überdachungen, die den Ausfluss nicht behindern. **Einbauort** - Derart wählen, dass beim Ansprechen des SV infolge der oft sehr großen Ausflussmengen keine Personen zu Schäden kommen oder Schäden an Einrichtungen entstehen. Das SV für Wartungsarbeiten zugänglich machen und nicht in Verkehrsräume ragen lassen. **Inbetriebnahme** - Bei der ersten Inbetriebnahme das SV anlüften! Um evtl. vorhandene Partikel auszublasen. Siehe "Anlüftungsvorgang". **Warnung** - Beim Anlüften achten Sie bitte auf Ihr Umfeld, dass keine Personen oder Sachen durch das austretende Medium zu Schaden kommen.

### BETRIEB/ANWENDUNG

**Einsatz** - Das SV nur für seinen Einsatzzweck verwenden. Der Betriebsdruck soll höchstens 15 % unter dem Einstelldruck liegen. **Wartung** - Wartungsintervalle sind einzuhalten.

### WARTUNG UND INSPEKTION

**Achtung Verbrennungsgefahr** - SV und Medium können betriebsbedingt heiß werden - Körperschutz tragen (Handschuhe, Schutzbrille). **Wartungsintervall** - Wartung muss durchgeführt werden, Intervalle liegen im Ermessen des Anwenders. **Sichtprüfung** - Das SV ist auf Verschmutzungen und mechanische Beschädigungen zu prüfen. **Anlüften** - Um feststehende Schmutzpartikel zu lösen ist das SV event. mit Druckunterstützung anzulüften. Dabei Schutzbrille, Gehörschutz und Handschuhe tragen. Das ausströmende Medium kann Schmutzpartikel mitschleudern, Lärm- und Temperaturbelastung entsteht. **Anlüftungsvorgang** - Anlage unter Druck stellen, mind. 80-90 % der Ventileinstellung. Die Anlüftungsschraube einige Umdrehungen nach links drehen, bis das SV abbläst, danach bis Anschlag nach rechts zurück, das Ventil ist wieder dicht. **Reinigung** - mit trockenem Tuch. Beim Reinigen der Gesamtanlage SV abdecken. Aggressive Medien können die Funktion beeinträchtigen.

### REPARATUR/GARANTIE

**Achtung!** Jegliche Demontage des SV ist verboten. Mit Lösen der Plombe erlischt die Herstellergarantie und Zulassung. **Mechanische Veränderungen** - Öffnen des Ventils od. Änderung des Einstelldrucks nur durch Hersteller oder autorisierte Institutionen. Diese Einbau- und Betriebsanweisung sollte dem Prüfungs-Sachverständigen, z.B. TÜV oder DEKRA bei der Abnahme vorgelegt werden.

Kenzeichnung siehe Vorderseite

## Gebruiksaanwijzing

Veiligheidskleppen type 2024 / 2032 / 2048 / 2108 / 2110 / 2115 / 2120 / 2125 / 2132

### TOEPASSINGSGEBIED VEILIGHEIDSKLEP

Uitsluitend voor het beveiligen van overdrukken in reservoirs en pijpleidingen. Niet toegestaan: gebruik als overstrominrichting, regelklep of aftapklep in continuegebruik. Permanent afblazen beschadigt de klep. **Toegestane Media** - Perstlucht of niet-giftige, neutrale en niet brandbare dampen en gassen die vrij mogen uitstromen. **Toegestaan temperatuurbereik:** -20°C tot +200°C (Viton) / -50°C tot +150°C (EPDM). Bij het gebruik van ongeschikte media (brandbaar, giftig enz.) bestaan gevaren voor gebruiker en milieu. De veiligheidsklep kan worden vernietigd. **Opslag** - Veiligheidskleppen mogen alleen in een schone en droge omgeving worden opgeslagen! Opslagplekken die zijn belast met vuil, agressieve lucht en vocht kunnen de klep beschadigen. Inbouwpositie van de klep moet zodanig zijn dat de omgeving de werking van de klep niet kan belemmeren, bijv. bescherming tegen mogelijk binnendringen van water, vuil, sneeuw, vocht.

### MONTAGE/INBOUW

**Personeel** - De inbouw mag alleen worden uitgevoerd door gekwalificeerd geschoold personeel! **Inbouw** - Geschikte tegendraad en bruikbare draadlengtes moeten worden voorbereid. **Afdichtingsmateriaal** - Dit moet voor de te verwachten temperaturen/belastingen worden gekozen. **Inbouwpositie** - De veiligheidsklep moet verticaal naar boven gericht worden ingebouwd. Vreemde voorwerpen kunnen daardoor naar beneden in het reservoir of in de hoofdpijpleiding terugvallen. **Montage** - De schroefdraad moet met een passende steekstut of verstelsleutel met gladde bekken worden vastgedraaid. Het gereedschap moet worden alleen aangezet op de 6-kant van het klepponderstuk. Ongeschikt gereedschap kan het klepponderstuk vervormen en in dat ertoo loiden dat de klep niet meer functioneert. **Toegestane aanhaalmomenten** moeten absoluut worden aangehouden. Noodzakelijke aanhaalmomenten op eigen verantwoordelijkheid vastleggen. **Zuiverheid** - Er mogen zich geen resten van afdichtingsmiddelen op en in de klep bevinden. **Toevoerleiding en inbouw van overige koppelsluiken** - De inbouw van een vuilvanger/afsluitkraan in de toevoerleiding is volgens de voorschriften niet toegestaan. Er moet op worden gelet dat de leidingdoorsnede groot genoeg is! **Bescherming tegen weersinvloeden** - Er moeten geschikte maatregelen ter bescherming tegen sneeuw, ijs en vaste stofdeeltjes worden getroffen. **Geschikt zijn overkappingen die de uitstroming niet belemmeren.** **Inbouwplaats** - Kies deze zodanig dat bij aanspreken van de veiligheidsklep tengevolge van de vaak zeer grote uitstromingsvolumes geen personen gewond raken of inrichtingen beschadigd worden. De veiligheidsklep moet toegankelijk zijn voor onderhoudswerkzaamheden en mag niet uitsteken in de loopruiimte. **Inbedrijfstelling** - Bij de eerste inbedrijfstelling moet de veiligheidsklep worden geventileerd! Om evt. aanwezige deeltjes uit te blazen. Zie "Ventilatieprocedure". **Waarschuwing** - Let bij het ventileren op uw omgeving, zodat geen personen gewond raken of voorwerpen beschadigd worden door uitstromend medium.

### WERKING/TOEPASSING

**Gebruik** - De veiligheidsklep mag alleen voor zijn gebruiksdoel worden gebruikt. De werkdruk mag maximaal 15% onder de insteldruk liggen. **Onderhoud** - Onderhoudsintervallen moeten worden aangehouden.

### ONDERHOUD EN INSPECTIE

**Let op gevaar voor verbranding** - Veiligheidsklep en medium kunnen door werking heet worden - Draag lichaamsbescherming (handschoenen, veiligheidsbril). **Onderhoudsinterval** - Onderhoud moet worden uitgevoerd, intervallen worden overgelaten aan het oordeel van de gebruiker. **Visuele inspectie** - De veiligheidsklep moet worden gecontroleerd op vervuilingen en mechanische beschadigingen. **Ventileren** - Om vastzittende vuildeeltjes los te maken, moet de veiligheidsklep eventueel met drukondersteuning worden geventileerd. Draag daarbij veiligheidsbril, gehoorbescherming en handschoenen. Het uitstromende medium kan vuildeeltjes meeslingeren, er ontstaat lawaai- en temperatuurbelasting. **Ventilatieprocedure** - Zet de installatie onder druk, min. 80-90 % van de klepinstelling. Draai de ventilatieschroef enkele slagen naar links tot de veiligheidsklep afblaast. Daarna moet deze weer tot de aanslag naar rechts worden gedraaid, zodat de klep weer dicht is. **Reiniging** met droge doek. Dek bij het reinigen van de complete installatie de veiligheidsklep af. Aggressieve media kunnen de functie belemmeren.

### REPARATIE/GARANTIE

**Let op!** Elke demontage van de veiligheidsklep is verboden. Door het losmaken van het loodzegel vervalt de garantie van de fabrikant en de toelating. **Mechanische veranderingen** - Openen van de klep of verandering van de insteldruk alleen door fabrikant of geautoriseerde instituten. Deze inbouw- en gebruiksaanwijzing moet bij de keuring aan de keuringsexpert, bijv. TÜV of DEKRA, worden overhandigd.

Markering zie voorzijde

## Instructions de service

Souppes de sécurité des types 2024 / 2032 / 2048 / 2108 / 2110 / 2115 / 2120 / 2125 / 2132

### DOMAINE D'APPLICATION DE LA SOUPE DE SÉCURITÉ

Exclusivement pour la protection contre les surpressions dans les récipients et les conduites. Non admissible : une utilisation en tant que dispositif de trop-plein, soupape de réglage ou soupape de décharge en service continu. Une décharge permanente endommage la soupape de sécurité. **Produits autorisés** - Air comprimé, vapeurs et gaz non toxiques, neutres et non inflammables pouvant s'échapper librement. **Plage de température admissible:** -20°C à +200°C (Viton) / -50°C à +150°C (EPDM). L'utilisation de produits inadéquats (inflammables, toxiques, etc.) entraîne des dangers pour l'utilisateur et l'environnement. La soupape de sécurité peut être irrémédiablement endommagée. **Stockage** - Ne stocker la soupape de sécurité qu'en environnement sec et propre ! Les lieux de stockage encastrés, humides ou contenant des substances agressives peuvent endommager la soupape de sécurité. La position de montage de la soupape doit être telle que l'environnement ne gêne pas le fonctionnement de la soupape, p. ex. protection contre la pénétration d'eau, d'impuretés, de neige, d'humidité.

### ASSEMBLAGE/MONTAGE

**Personnel** : Montage uniquement par un personnel spécialisé qualifié ! **Montage** - Préparer un contre-filet adapté et des longueurs de filet adéquates. **Matériau d'étanchéité** - À sélectionner en fonction des températures et des contraintes probables. **Positionnement** - Monter la soupape à la verticale orientée vers le haut. Les corps étrangers peuvent ainsi retomber dans le récipient ou dans la conduite principale. **Assemblage** - Serrage des filets uniquement avec une clé à fourche ou une clé de réglage à mors lisses. Appliquer l'outil seulement sur l'hexagone de la partie inférieure de la soupape. Un outil inadapté peut déformer la partie inférieure de la soupape et porter préjudice au fonctionnement. Les couples de serrage requis sont fixés de manière autonome. **Propreté** - Aucun résidu de matériau d'étanchéité ne doit se trouver sur ni dans la soupape. **Conduite d'alimentation et montage d'autres accessoires de tuyauterie** - Le montage d'un collecteur d'impuretés/d'un dispositif de fermeture dans la conduite d'alimentation n'est pas admissible selon les règles de la technique. Veiller à une section de conduite suffisante ! **Protection contre les intempéries** - Prendre les mesures requises de protection contre la neige, la glace et les particules solides. Convient pour exemple des auvents ne portant pas préjudice à l'écoulement. **Lieu de montage** - Choisir le lieu de manière à ce que le dé-clenchement de la soupape, souvent accompagné de très grandes quantités d'écoulement, ne porte pas préjudice aux personnes ni ne provoque de dégâts matériels sur les installations. Prévoir une accessibilité de la soupape pour les travaux de maintenance et ne pas la laisser saillir dans des espaces de circulation. **Mise en service** - Purger la soupape de sécurité de son air à la première mise en service ! Ceci afin de la dégager d'éventuelles particules en présence. Voir « procédé de purge ». **Préavisement** - Tenez compte de votre environnement au moment de la purge afin que le produit éjecté ne provoque aucun dommage aux personnes ou aux biens.

### SERVICE/UTILISATION

**Mise en œuvre** - La soupape de sécurité ne doit être utilisée que pour les fins prévues. La pression de service ne doit pas être inférieure de plus de 15 % à la pression de réglage. **Maintenance** - Respecter les intervalles de maintenance.

### MAINTENANCE ET INSPECTION

**Attention - Risque de brûlure** - La soupape de sécurité et le produit peuvent être très chauds en service normal - Porter une protection corporelle (gants, lunettes de protection). **Intervalle de maintenance** - Une maintenance est nécessaire, les intervalles de maintenance sont à la discrétion de l'utilisateur. **Contrôle visuel** - Contrôler l'absence d'encrassement et de détériorations mécaniques sur la soupape de sécurité. **Purge d'air** - Pour détacher les particules d'impuretés tenaces, la soupape doit être purgée manuellement, le cas échéant à l'aide d'air comprimé. Porter à cet effet des lunettes de protection, une protection auditive et des gants. Le produit éjecté peut contenir des particules d'impuretés, il y a formation de bruit et de chaleur. **Procédé de purge** - Mettre l'installation sous pression, avec au moins 80-90 % du réglage de la soupape. Tourner la vis de purge de quelques rotations sur la gauche jusqu'à ce que la soupape commence à décharger, tourner ensuite à droite jusqu'à la butée, et la soupape est à nouveau étanche. **Nettoyage** - avec un chiffon sec. Lors du nettoyage, recouvrir tout le dispositif de soupape. Les produits agressifs peuvent porter préjudice à son fonctionnement.

### REPARATION/GARANTIE

**Attention !** Tout démontage de la soupape de sécurité est interdit. Le détachement du plomb entraîne l'expiration de la garantie du fabricant de même que de l'homologation. **Modifications mécaniques** - Ouverture de la soupape ou modification de la pression de réglage uniquement par le fabricant ou des organismes autorisés. Les présentes instructions de montage et de service doivent être présentées au moment de la réception à l'expert mandaté par l'organisme de contrôle technique, p. ex. TÜV ou DEKRA.

Marquage voir au recto

## Operating Instructions

Safety Valve, Type 2024 / 2032 / 2048 / 2108 / 2110 / 2115 / 2120 / 2125 / 2132

### AREA OF APPLICATION SAFETY VALVE (SV)

Exclusively for use in protecting against overpressures in containers and pipes. Not permitted for use as a differential pressure release device, regulation valve, or release valve for continuous use. Permanent releasing damages the SV. **Permitted Media** - Compressed air and/or non-toxic, neutral, and non-flammable vapours and gases which can be allowed to escape into the atmosphere. **Permitted temperature range:** -20° C to +200° C (Viton); -50° C to +150° C (EPDM). The use of unsuitable media (flammable, toxic, etc.) is hazardous for the user and the environment. This can also irreparably damage the SV. **Storage** - The SV is to be stored only in clean, dry environments! Contaminated environments, as well as environments containing aggressive agents or high moisture levels can damage the SV. The valve must be installed so as to ensure that nothing in the immediate vicinity of the valve disturbs its operation; thus, it must be protected against the penetration of water, contamination, snow, and moisture.

### MOUNTING/INSTALLATION

**Personnel** - The device may be installed only by qualified personnel! **Installation** - Prepare the suitable mating threads and the appropriate thread lengths. **Sealing material** - Select the sealing material to correspond to the expected temperatures and other influencing factors. **Mounting orientation** - Mount the SV vertically and in an upright orientation. Foreign bodies can thus fall back into the container or main pipe. **Mounting** - Use only a suitable fork wrench or adjustable wrench with smooth jaws to tighten the threaded connection. Apply the tool only to the hexagonal edge of the bottom of the valve. The use of unsuitable tools can deform the bottom of the valve and result in a loss of function. Determine the necessary tightening torque yourself. **Cleanliness** - No residual sealing agents are allowed on and in the valve. **Feed lines and installation of other fittings** - It is not permitted, according to the rules, to install a dirt trap or shut-off valve in the feed line. Ensure sufficient cross-section of the pipes! **Weather protection** - Take suitable measures to protect the device against snow, ice, and particulates. **Roots which do not hinder the outlet are suitable.** **Installation site** - Select the site so that no injury to persons or damage to property occurs when the SV is actuated due to the often very large quantities of discharged medium. The SV must be accessible for maintenance work and not protrude into traffic areas. **Initial operation** - When starting up for the first time, vent the SV! This is to remove any particles which may be present. See also "Venting Procedure." **Caution** - When blowing out the SV, be aware of your surroundings and ensure that no persons are injured or property is damaged by the escaping medium.

### OPERATION/USE

**Use** - The SV is to be used only for its intended purpose. The max. permitted operating pressure is 15% below the setting pressure. **Maintenance** - Observe the required maintenance intervals!

### MAINTENANCE AND INSPECTION

**Caution! Danger of Burn Injury!** The SV and the medium can become very hot due to normal operation. Wear protective clothing (protective gloves, protective goggles). **Maintenance interval** - The SVs require periodic maintenance; the frequency of maintenance lies in the user's judgment. **Visual inspection** - The SV must be checked for contamination and mechanical damage. **Venting** - In order to discharge any contaminating particles, if necessary, the SV is to be vented using compressed air. In doing so, you must wear protective goggles, hearing protection, and gloves. The vented medium can convey particulate contamination. Noise and high temperatures will result. **Venting** - Pressurize the unit (at least 80-90% of the valve setting). Turn the venting screw a few turns counter clockwise until the SV begins venting, then turn it back clockwise until the valve is again closed. **Cleaning** is performed with a dry cloth. When cleaning the entire installation, cover the SV. Aggressive media can impair the proper functioning of the SV.

### REPAIR/WARRANTY

**Attention!** It is prohibited to dismount the SV in any way. Opening or otherwise tampering with the lead seal invalidates the manufacturer's warranty and the unit's certification. **Mechanical modifications** - Only the manufacturer or authorized institutions are allowed to open the valve or modify the set pressure. These Installation and Operating Instructions should be submitted to the examiner from the TÜV or DEKRA Technical Inspectorate at acceptance.

Mark - see front